

消防用設備等点検作業報告書

〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-22
八十二銀行川越ビル3階

川越シティハイツ管理組合 御中

日本ハウズイング株式会社

川越支店

電話 049-229-5851

FAX 049-229-5852

下記建物の消防用設備等の点検を行いました。下記に指摘箇所の内容と、点検票を添えて御報告致します。

(その1)

名 称	川越シティハイツ	所 在	埼玉県川越市野田1297-1	立 会 者	◎
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ H27年 8月 30日		
作 業 責 任 者	小林 秀和				

点 検 設 備	良	否	点 検 設 備	良	否
1 自動火災報知設備	良	否	8 屋内消火栓設備	良	否
② 非常警報設備	◎良	否	9 屋外消火栓設備	良	否
3 防排煙設備	良	否	10 連結送水口	良	否
④ 誘導灯	◎良	否	⑪ 消 火 器	◎良	否
⑤ 避難設備	◎良	否	12 消 火 設 備	良	否
6 漏電火災警報器	良	否	13	良	否
7 非常コンセント設備	良	否	14	良	否

指 摘 箇 所

不在の為、未点検 計 2 件

202.502